

I N G . A L P H O N S O C U S M A N O

Prot. 18/14

Palermo 19/02/2014 (ore 10:45)

Email PEC "protocollo.prefpa@pec.interno.it"

**PREFETTURA
di PALERMO**

Fax 091/6045234

**UFFICIO TECNICO
per le DIGHE
di PALERMO**

Fax 091/8218505/8218837

**COMUNE di
CASTRONOVO di SICILIA**

Fax 091/280859

**SICILIACQUE S.p.A.
PALERMO****OGGETTO: INGEGNERE RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DELLA DIGA FANACO SUL FIUME
PLATANI**

Con riferimento all'oggetto, si segnala che la quota dell'invaso alla data odierna alle ore 10:30 è 677,26 m s.m.; considerato, pertanto, l'attuale leggero e costante incremento della quota di invaso, a breve si potrebbe raggiungere la quota di massima regolazione (677,50 m s.m.), con il conseguente sfioro naturale delle acque degli scarichi di superficie.

Per quanto sopra, ai sensi del Documento di Protezione Civile e del Piano di Emergenza, sussistono le condizioni per l'attivazione della **FASE DI PREALLERTA - VIGILANZA ORDINARIA**.

Peraltro, si segnala che, in atto, le condizioni meteorologiche, nella zona in cui ricade l'invaso, sono buone.


Per qualsiasi informazione potete contattare lo scrivente Ingegnere Responsabile della Sicurezza della diga in oggetto, ing. Alphonso Cusmano (335/7598518), che rimane a disposizione.

OSSERVAZIONI SULLO STATO DELLE OPERE:

"Le opere (diga ed opere accessorie) e le sponde dell'invaso non presentano anomalie o degradamenti che possono destare preoccupazioni e, pertanto, per quanto è stato possibile accertare, risultano in condizioni di sicurezza".

Distinti saluti

**INGEGNERE RESPONSABILE DELLA SICUREZZA
DELLA DIGA FANACO
ing. Alphonso Cusmano**



Comune di Castronovo di Sicilia
Prot. Arrivo N.0001810
del 20-02-2014 ore 10:52:30

PreAllerta - 19.02.2013 - Inizio

Domicilio per invio corrispondenza: Viale Regina Margherita n° 9 - 90138 - PALERMO

Tel.Port. 335/7598518 - Tel. 091/6521008 - Fax 091/6521006

Indirizzo e-mail ingcusmano@ilbera.it - Indirizzo e-mail PEC ingcusmano@pec.it

P.I. 04442250827

C.F. CSM LHN 68E31 G273M